



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 043 822 36 85 fax 043 822 41 23  
www.pssesieradz.pl e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708  
Wydanie 9 z dnia  
17.01.2017 r.

### Telefony:

Sekretariat tel.  
043 822 36 85

Hig. Komunalna  
043 826 04 41

Hig. Żywności  
043 826 04 38

Laboratorium  
043 822 38 80

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu  
ul. Górka Kłocka 14  
98-200 Sieradz**

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.279.2017

Data:  
05 października 2017r.

Na podstawie § 5, § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdania Nr 2547/09/2017/F/1 z dnia 29.09.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 20.09.2017r., z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Uniejowska – studnia nr 2

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza, że**

**stężenie radonu na poziomie 13,4 Bq/l przekracza granice wykrywalności określonej w części C załącznika nr 10 do w/w rozporządzenia, jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznej określonej w części C załącznika nr 3 wynoszącej 100 Bq/l oraz wartości 50 Bq/l załącznika nr 7 w/w rozporządzenia i ocenia narażenie aktywności radonu w wodzie jako niskie.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciło ponowne badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Uniejowska – studnia nr 2 w zakresie aktywności radonu. Próbkę wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: JARS sp. z o.o. Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo. Badanie pobranej próbki wody wykonał Główny Instytut Górnictwa Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice, laboratorium zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Drugie badanie wykazało, iż stężenie radonu na poziomie 13,4 Bq/l ponownie przekracza granicę wykrywalności określoną w części C załącznika nr 10 do w/w rozporządzenia, której wartość wynosi 10 Bq/l, jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznej określonej w części C załącznika nr 3 do w/w rozporządzenia, której wartość wynosi 100 Bq/l oraz nie przekracza 50 Bq/l, w związku z powyższym zgodnie z załącznikiem nr 7 do w/w rozporządzenia zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Uniejowska – studnia nr 2, przystąpi do wzmożonej kontroli pomiarów aktywności radonu – **badanie z częstotliwością raz na 5 lat.**

Komunikat o jakości wody należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPЕКTOR SANITARNY w Sieradzu  
*leś med. Wiktor Kowalski*

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
2. a/a