



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 043 822 36 85 fax 043 822 41 23

www.pssesieradz.pl e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu**  
ul. Górka Kłocka 14  
98-200 Sieradz

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.306.2017

Data:  
14 listopada 2017r.

Na podstawie § 5, § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1939) oraz sprawozdania Nr 120/10/2017/F/1 z dnia 02.11.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 04.10.2017r., z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ruda, gm. Sieradz

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu**  
stwierdza, że

**stężenie radonu na poziomie 10,0 Bq/l nie przekracza granic wykrywalności określonej w części C załącznika nr 10 do w/w rozporządzenia jednocześnie nie przekracza wartości 50 Bq/l załącznika nr 7 w/w rozporządzenia i ocenia narażenie aktywności radonu w wodzie jako niskie.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciło ponowne badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ruda, gm. Sieradz w zakresie aktywności radonu. Próbkę wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: JARS sp. z o.o. Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo. Badanie pobranej próbki wody wykonało Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, laboratorium zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Drugie badanie wykazało, że stężenie radonu nie przekracza 50 Bq/l, w związku z powyższym zgodnie z załącznikiem nr 7 do w/w rozporządzenia zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia Ruda, gm. Sieradz, przystąpi do wzmożonej kontroli pomiarów aktywności radonu – **badanie z częstotliwością raz na 5 lat.**

Komunikat o jakości wody należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu  
lek. med. *Wiktoria Kowalska*



AB 708



**Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych**

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708  
Wydanie 9 z dnia  
17.01.2017 r.

#### Telefony:

Sekretariat tel.  
043 822 36 85

Hig. Komunalna  
043 826 04 41

Hig. Żywności  
043 826 04 38

Laboratorium  
043 822 38 80

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Sieradza, Plac Wojskowy 1, 98-200 Sieradz
2. a/a